

АКТ

Приемки выполненных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

с/о Жылысу

«04» октябрь 2024 г.

Комиссия, в составе: ТОО ясли сад «Балақай-Алақай» участник Рустамова А.Н., ИП ТЖ «Кауіпсіздік» директор Асабаев А.Т, мастер –монтажник Оспанов С.М.

Составили настоящий акт о том, что: ИП ТЖ «Кауіпсіздік» предъявлена к приемке пожарная сигнализация в здании ТОО ясли сад «Балақай-Алақай» расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Жылы су, село Байконыс, улица Ы.Алтынсарин, дом №14 где выполнена следующая работа по проведению технического обслуживания данной системы, а именно: произведен внешний осмотр на отсутствие механических повреждений всех датчиков, установленных двух этажный здании на помещениях и коридоре дополнительно проверена их работаспособность. Проверена работаспособность приборов пульта контроля, блока индикации, колонок речевого оповещения. Произведена замена неисправного оборудования в количестве: извещатель дымовой датчик ип-212-141 1 (один) штук, Табло «Шығу-Выход» 1 (один) штук и дополнительно проверена их работаспособность. При контрольной проверке пожарной сигнализации срабатывает звуковая сирена.

По результатам проверки комиссией подтверждается исправность системы пожарной сигнализации в 2 (двух) этажный здании ТОО ясли сад «Балақай-Алақай» расположенного по адресу: Туркестанской область, Жетысайский район, сельский округ Жылы су, село Байконыс, улица Ы.Алтынсарин, дом №14.

Члены комиссии:

1. Участник ТОО ясли сад «Балақай-Алақай» Рустамова А.Н.
2. Директор ИП ТЖ «Кауіпсіздік» Асабаев А.Т.
3. Мастер-монтажник ИП ТЖ «Кауіпсіздік» Оспанов С.М.



№ 71 КЕЛІСІМ-ШАРТ

Жылы су ауылдық округі.

« 01 » шілде 2024 жыл

Бір жағынан, қатысушысы А.Н.Рустамовна атынан, бұдан әрі қарай «Тапсырыс беруші» делінетін ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасының Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы БИН 150340004607 ЖШС 08.01.2018 жылы тіркелген жарғысы негізінде екінші жағынан Жетісай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында жеке кәсіпкер ТЖ «Қауіпсіздік» №5826000000001760 18.01.2019 жылы тіркелген жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет етуші, директор А. Асабаев бұдан әрі қарай «Орындаушы» делінетін екеуі бірге «Тараптар» төмендегідей Келісім-Шартты (бұдан әрі қарай – Келісім) жасады:

1. Келісім-шарттың мәні

1.1 Орындаушы мына жұмыстардың орындалуын өз мойнына алады:

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жылы су ауылдық округі, Баққоныс ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі, №14 үйде орналасқан ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратындағы өртке қарсы дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жұмыстарын жүргізуді, ал Тапсырыс беруші осы Келісімнің шарттарының негізінде төлем төлеуді.

Келісімнің жалпы құны 50 000 (елу мың) теңге.

1.2. Тапсырыс беруші Жұмыстың нәтижесін қабылдауға және екі тараптың орындалған жұмыстар жайлы актіге қол қойғандарынан кейін және осы Келісімнің шарттарының негізінде 6 айы бойындағы техникалық қызмет көрсету, жөндеу жұмыстарының орындалу фактісі бойынша төлем төлеуге.

2. Қызметтік құны.

1. Осы келісім – шарт бойынша жалпы ақшалай құны 50 000 (елу мың) теңге 00 тиын. Келісім шарт төмендегі бюджеттік бағдарламалар бойынша түзіледі.

2. 159 Бюджеттік шығыстардың сыныптамасының коды бойынша міндеттемелер сомасы 50 000-00 (елу мың) теңге 00 тиын құрайды.

159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

3. Жұмыстардың орындалу мерзімі

2.1. Жұмыстардың орындалу мерзімі Келісімнің 50 000 (елу мың) теңге көлеміндегі төлем сомасы «орындаушының» есеп шотына келіп түскен сәттен басталады.

2.2. Барлық жұмыстар ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі.

4. Келісімнің қолданылу мерзімі және Келісімді үзудің тәртібі

3.1. Осы аталмыш Келісім 2024 жылдың 01 шілде күнінен бастап күшіне еніп, 2024 жылдың 31 желтоқсан күніне дейін қолданыста болады.

3.2. Келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда әрбір Тарап Келісімді бір жақты тәртіппен, мерзімінен бұрын, осы жайында өзге тарапты 15 күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде ескерте отырып үзуге құқылы.

5 Келісім мен төлем шарттары.

4.1. «Орындаушы» өртке қарсы дабыл жүйесіне техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындайды (Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің құнына ақауларды жою мен Тапсырыс берушінің есебінен қосалқы бөлшектерді алмастыру кіреді).

4.2. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мыналардан тұрады:

-жабдықтың техникалық құжаттамаға сәйкес барлық тораптары мен блоктарын диагностикалау;

-өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес алдын-алу жұмыстары;

-өндірушінің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес тазалау мен ретке келтіру;

-жабдықтың техникалық құжаттамада келтірілген ресурстық бөліктері мен блоктарын алмастыру;

-техникалық қызмет көрсету кезінде жабдықты кешенді тексеруден өткізу;

-жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын ақауларды жою;

-жабдықты пайдалану мәселелері бойынша кеңестер өткізу және жабдықтың сапалы жұмыс істеуіне ықпал ететін себептерді жою бойынша ұсыныстар беру.

4.3. Келісім бойынша міндеттемелердің орындалатын жері –Түркістан Облысы, Жетісай ауданы, Жылы су ауылдық округі,Баққоныс ауылы,БІ.Алтынсарин көшесі,№14 үйде орналасқан ЖШС «Балақай-Алақай» бөбежқай балабақшасы.

4.4. Төлем түрі – қолма-қол ақша немесе төлем «Орындаушының» есеп-фактурасына сәйкес жүргізіледі.

4.5. Келісімнің мөлшері 50 000 (елу мың) теңгені құрайды. Егер де Тараптардың келісімімен өзге баға белгіленбеген болса, бұл баға тұрақты болып табылады және өзгеріске ұшырамайды.

6.Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Орындаушы Жұмыстардың мерзімінде және сапалы орындалуына жауап береді.

5.2. Жұмыстардың орындалу мерзімін бұзған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір өткізіп алған күнтізбелік күн үшін, келісімнің жалпы құнының 0,1% есебіндегі айыппұлды төлейді.

5.3. Екі тарап та Келісімнің шарттарын орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жауап береді.

5.4. Егер Орындаушы Келісімді орындауға дер кезінде кіріспесе немесе жұмысты, оның мерзімінде аяқталуы анық мүмкін болмайтындай етіп баяу орындайтын болса, Тапсырыс беруші Келісімнен бас тартуға және шығынның орнын толтыруды талап етуге құқылы.

7 Жұмыстың нәтижелерін өткізу

6.1. Орындалған жұмыстардың нәтижелерін Орындаушыдан Тапсырыс берушіге өткізу екі тарап қол қойған актімен рәсімделеді.

6.2. Тапсырыс берушінің жұмысты тексеріссіз қабылдауға құқығы жоқ.

6.3. Тапсырыс беруші Орындаушының қатысуымен орындалған жұмысты (оның нәтижесін) қабылдап алуға, ал Келісімдегі кейбір міндеттемелерді орындамау жағдайлары немесе жұмыстағы өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда бұл жөнінде Орындаушыға кідірместен мәлімдеуге міндетті.

6.4. Тапсырыс беруші, жұмысты қабылдап алғаннан кейін келісімде көрсетілген міндеттемелерден бас тарту жағдайлары немесе қабылдап алудың қарапайым тәсілімен анықталуы мүмкін емес өзге де кемшіліктері (жасырын кемшіліктер), соның ішінде Орындаушының қасақана жасырған кемшіліктері жайлы Орындаушыға бұл кемшіліктер анықталған күннен бастап 5 күн мерзімінде хабарландыруға міндетті.

8. Таластарды шешудің тәртібі

7.1. Келісімнің шарттарын орындау барысында келіспеушіліктер пайда болған жағдайда, Тараптар оларды тараптар арасындағы келіссөдер арқылы шешу үшін барлық қажет шараларды қабылдауға міндеттенеді.

7.2. Тараптар өз арасындағы келісімге қол жеткізе алмай қалған жағдайда, таластар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

9. Құпиялылық

8.1. Егер де кез-келген тарап өзінің келісімде көрсетілген міндеттемелерін орындауының арқасында екінші тараптан жаңа шешімдер мен техникалық білімдерді (соның ішінде заңмен қорғалмаған), сондай-ақ коммерциялық құпия ретінде қарастырылуы мүмкін мәліметтер алған жағдайда, осындай ақпаратты алған Тараптың оны екінші тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға хабарлауға құқығы жоқ.

10. Форс-мажор

9.1. Тараптар Келісімдегі міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен егер де оны орындамау өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, әскери қимылдар секілді дүлей күштің салдарынан болған жағдайда, осы жағдайлар осы Келісімнің шарттарының орындалуына тікелей ықпал етсе жауапкершіліктен босатылады.

9.2. Егер де Тараптардың бірі осы Келісімдегі міндеттемелерін Форс-мажорлық жағдайлардың себебінен ішінара немесе толықтай орындауға қабілетсіз болып қалса, онда ол екінші Тарапты болған жағдайдың себептері мен қажеттіліктері жайлы (осындай жағдайлардың өз міндеттемелерін орындауға ықпалының ұзақтығының болжамын қоса алғанда) жазбаша түрде (5 жұмысшы күнінен кешікпестен) хабарландыруы тиіс.

11. Айыппұл санкциялары

11.1. Егер де Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлардан басқа, Келісім шарттағы көрсетілген мерзімде шартта келісілген сомманы төлемесе өткізілген әрбір күн үшін Келісімнің жалпы құнының 2% көлеміндегі соманы айып төлем ретінде төлейді.

11.2. Орындаушы Келісімді орындаудан бас тартқан немесе Орындаушының кінәсінен Келісім бұзылған жағдайда, Орындаушы, Тапсырыс берушіге Келісімнің жалпы құнының 2% көлеміндегі айып төлем (айыппұл) төлеуге міндетті.

12. Өзге де шарттар

11.1. Келісім қол қойылған сәтінен бастап күшке енеді де тараптардың Келісімнің шарттарын толық орындағанға дейін қолданыла береді

11.2. Келісім бойынша міндеттемелер Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жылы су ауылдық округі, Баққоныс ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі, №14 үйде орналасқан ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратында орындалады.

13. «Тараптардың» мекен жайы және банк реквизиттері

«Тапсырыс беруші»

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай- балабақшасы
Түркістан облысы, Жетісай ауданы,
Жылы су ауылдық округі,
Баққоныс ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі, №14 үй.
Ұялы телефон: 87009012660
ИИК KZ299983ТВ0000668600
БИН 150340004607
КБЕ 17
БИК TSESKZKA

АҚ «Firat Heartland Jusan Bank»

Құрылтайшы  Рустамова А.Н.
МО



«Орындаушы»

ЖК ТЖ «Қауіпсіздік»
Түркістан облысы, Жетісай ауданы,
Жетісай қаласы
Ахметов көшесі, № 20 үй

Ұялы телефон: 8701 890 64 44
ИИН 641106301911
ИИК KZ 416017291000011266
ВІК (БИК) HSBKZKX
КБЕ 19

АҚ «Қазақстан халық банкі»
Директор  Асабаев А.Т.
МО





KZ.T.16.2138

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2138
от «28» декабря 2023 г.

Протокол испытаний №3201 от 01.07.2024г.

1	Дата проведения испытаний	"28" июня 2024 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ", г. Шымкент, ул. Ташенова, 77. тел.87767235021
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП ТЖ «Қауіпсіздік», Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Ахметова, 20, тел.8/701/8906444.
4	Основание для проведения испытаний	Заявка №3201 от 27.06.2024 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорин-МС-Д». Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть I) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	Партия №18 от 17.05.2024.
8	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП ТЖ «Қауіпсіздік», Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. Ахметова, 20, тел.8/701/8906444.
9	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балақай-Алақай» расположенного по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Бакконье, ул. Алтынсарина, 14.
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 209 м2. в соответствии с нормативно- технической документацией

12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды +33°C Относительная влажность 24%
14	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15	Дата отбора образцов	28.05.2024 г.
16	Результат испытаний:	

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
	<p>Здание детского сада (167 м2)</p> <p>1 образец - четвертая стропила слева от левой стороны торца</p> <p>2 образец - восьмая стропила справа от левой стороны торца</p> <p>3 образец - двенадцатая стропила слева от левой стороны торца</p> <p>4 образец - шестнадцатая стропила справа от левой стороны торца</p> <p>Детская игровая площадки №1 (9 м2)</p> <p>Образец №1</p> <p>Образец №2</p> <p>Образец №3</p> <p>Образец №4</p> <p>Детская игровая площадки №2 (9 м2)</p> <p>Образец №1</p> <p>Образец №2</p> <p>Образец №3</p> <p>Образец №4</p> <p>Детская игровая площадки №3 (24 м2)</p> <p>Образец №1</p> <p>Образец №2</p> <p>Образец №3</p> <p>Образец №4</p>		
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, гниение и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, гниение.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается

17	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 209 м ² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011	
18	Заведующий испытательной лаборатории Испытатели:	 	Камбарбеков Р.Б. Бердишаев А.Т.



**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№3201 от «01» июля 2024 года**

1.Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балакай-Алакай».

2.Адрес объекта огнезащиты: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Баққоныс, ул. Алтынсарина, 14.
(индекс, наименование города(населенного пункта),наименование улицы(переулка),номер дома)

3.Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Представитель объекта огнезащиты Рустамова А. Н.

4.Комиссия в составе, председатель комиссии:
Директор ИП ТЖ «Қауіпсіздік» Асабаев А.Т., Представитель объекта огнезащиты Рустамова А. Н., специалист испытательной лаборатории Бердишаев А.Т.
(Ф,И,О.,организация(учреждение),должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкций кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балакай-Алакай» расположенного по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Баққоныс, ул. Алтынсарина, 14. (209 м2).

(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено:огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009.
(описание выполненной работы)

5.Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации:СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009.
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Асабаев А.Т.

Член комиссии

Рустамова А. Н.

Член комиссии

Бердишаев А.Т.



**Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ"
АКТ №3201 отбора образцов объекта огнезащиты**

Дата отбора образцов	28 июня 2024 года	
Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	Директор ИП ТЖ «Қауіпсіздік» Асабаев А.Т.	
Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	Представитель объекта огнезащиты Рустамова А. Н.	
Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балақай-Алақай» расположенного по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Бакконыс, ул. Алтынсарина, 14.	
Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорин-МС-Д» Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.	
Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	метод поверхностной пропитки общая площадь 209 м2 п.11 СТ РК 615-1-2011	
	Место отбора образцов	Номер образца
1	Здание детского сада (167 м2)	
	четвертая стропила слева от левой стороны торца	1
	восьмая стропила справа от левой стороны торца	2
	двенадцатая стропила слева от левой стороны торца	3
	шестнадцатая стропила справа от левой стороны торца	4
2	Детская игровая площадки №1 (9 м2)	
	Образец №1	1
	Образец №2	2
	Образец №3	3
	Образец №4	4
3	Детская игровая площадки №2 (9 м2)	
	Образец №1	1
	Образец №2	2
	Образец №3	3
	Образец №4	4
4	Детская игровая площадки №3 (24 м2)	
	Образец №1	1
	Образец №2	2
	Образец №3	3
	Образец №4	4

Акт составлен на 2 листах, в 2 экземплярах.

Представитель объекта огнезащиты

Представитель организации проводившей огнезащитную обработку

Представитель испытательной лаборатории



Рустамова А. Н.
(Ф.И.О.)

Асабаев А.Т.
(Ф.И.О.)

Бердишаев А.Т.
(Ф.И.О.)

**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№3201 от «01» июля 2024 года**

1.Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балакай-Алакай».

2.Адрес объекта огнезащиты: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Бакконыс, ул. Алтынсарина, 14.
(индекс, наименование города(населенного пункта),наименование улицы(переулк),номер дома)

3.Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Представитель объекта огнезащиты Рустамова А. Н.

4.Комиссия в составе, председатель комиссии:
Директор ИП ТЖ «Қауіпсіздік» Асабаев А.Т., Представитель объекта огнезащиты Рустамова А. Н., специалист испытательной лаборатории Бердишаев А.Т.
(Ф,И,О.,организация(учреждение),должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкций кровли здания детского сада, навеса детского игровой площадки на территории ТОО Ясли сад «Балакай-Алакай» расположенного по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о Жылы су, с. Бакконыс, ул. Алтынсарина, 14. (209 м2).
(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено:огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009.
(описание выполненной работы)

5.Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации:СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009.
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии	_____	Асабаев А.Т.
Член комиссии	_____	Рустамова А. Н.
Член комиссии	_____	Бердишаев А.Т.





Казахстан Республикасы
 Республикасы Қаржылы
 Білім және ғылым
 Қызылорда облысы
 Қызылорда қаласы

М.Н. №10/2024 «Қызылорда»
 Мемлекеттік қызмет істейтін қосымша білім беру ұйымының ұйымдастырушысы

АХОВА
 (Аты) (Фамилия)
Раисауль Арапбаевна

ТОО «СМ» с.д.д. «Балақай-Алақай»
 (Қала) (Саламаттық) (Заведующая)

М.Н. №10/2024 «Қызылорда»
 (Аты) (Фамилия) (Саламаттық) (Заведующая)
Салимов М.С.

Бұл мемлекеттік қызметшінің қолымен берілетін құжат болып табылады.
 Бұл құжаттың берілуі мен қолдануы заңмен реттеледі.
 (Қосымша құжаттың берілуі мен қолдануы заңмен реттеледі және оны
 қолданушының өзіншегінің қолымен қолдануы заңмен реттеледі.)

Қосымша құжаттың берілуі (Аты) (Фамилия)	Қосымша құжаттың берілуі (Аты) (Фамилия)	Қосымша құжаттың берілуі (Аты) (Фамилия)	Қосымша құжаттың берілуі (Аты) (Фамилия)	Қосымша құжаттың берілуі (Аты) (Фамилия)
М.Н. №10/2024	Пр-1-24	Салимов	14.02.2024	14.02.2024

Ж/К ТЖ «Кауіпсіздік»

ПР-1/24

Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума

Комиссия в составе;

Председатель; ИП ТЖ «Кауіпсіздік» Салихов М.

Члены преподаватель по ПБ ИП ТЖ «Кауіпсіздік» Асабаев А.

Члены преподаватель по ПБ ИП ТЖ «Кауіпсіздік» Маханбетов Т.И.

«14» март 2024г. приняла экзамены по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии обучающего)	Должность	Организация	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Подпись
1	2	3	4	5	6	7
11	Пирканов Жумабай Алипбаевич	качегар	ТОО ясли сад «Хадиша эже»	Заявка	Сдал (а)	
12	Тастанбеков Айитбай Бектураевич	Заведующий по хозяйственной части	ТОО ясли сад «Хадиша эже»	Заявка	Сдал (а)	
13	Тастанбеков Аскарбай Айитбаевич	охранник	ТОО ясли сад «Хадиша эже»	Заявка	Сдал (а)	
14	Муханов Ергазы Жарылкапович	Заведующий по хозяйственной части	ТОО ясли сад «Улугбек Жол-2015»	Заявка	Сдал (а)	
15	Зуфтарова Халида Кенесовна	Заведующая	ТОО ясли сад «Улугбек Жол-2015»	Заявка	Сдал (а)	
16	Ахова Рыскуль Аралбаевна	Заведующая	ТОО ясли сад «Балакай-Алакай»	Заявка	Сдал (а)	

Председатель комиссий
Члены комиссий



М.Салихов

А.Асабаев

Т.Маханбетов

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы

Бұйрық № 4

13.03.2024ж

Өрт қауіпсіздігі туралы

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратында өрттің алдын алу, болдырмау, өрт қауіпсіздігі ережесін сақтау мақсатында,

БҰЙЫРАМЫН:

1. ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы шаруашылық менгерушісі А.Н.Рустамовнаға өрт қауіпсіздігі бойынша жауапкершілік жүктелсін.
2. ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратындағы асхана бөлмесіне өрт қауіпсіздік ережесін сақтау Тулопбердиева Булсунай жүктелсін.

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында келесі құрамда өрт-техникалық комиссиясы құрамы бекітілсін.

1. ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы менгерушісі Ахова Р
2. ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы шаруашылық менгерушісі А.Н.Рустамовна
3. ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы бухгалтер А.Н.Рустамовна

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратында өрттің алдын алу, болдырмау мақсатында ерікті өрт сөндірушілер тобы келесі құрамда құрылсын.

I-топ

1. А.Н.Рустамовна – төрайымы
2. Ахова Р- методист
3. Тукей Г - тәрбиеші

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы

Бұйрық

13.03.2024ж

Өрт қауіпсіздігі туралы

ЖШС «Балақай-Алақай» бөбекжай балабақшасы ғимаратында өрттің алдын алу, болдырмау, өрт қауіпсіздігі ережесін сақтау мақсатында,

БҰЙЫРАМЫН:

- 1.1. Қойма, жертөле және қосалқы үй-жайлардың жай-күйін үнемі тексеріп отыруға, оларға жиһазды, тез тұтанатын және жанғыш заттарды жинамауға;
- 1.2. Ай сайын бір рет өрт сөндіру құралдарын тексеру;
- 1.3. Ғимараттан үнемі бос, қосалқы шығуларды ұстау керек, аумақта қоқысты жағуға жол бермеу;
- 1.4. Кабинеттерде және арнайы ақаусыз өрт сөндіру құралдарының болуын қадағалау, ғимаратта жабдықталған орындар;
- 1.5. Өрт сөндіргіштерді уақтылы қайта зарядтау;
2. Өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша қызметкерлермен жылына екі рет және жаңа жылдық іс-шараларды өткізу кезеңінде өрт қауіпсіздігі шараларын ескертіп отыру.
Осы мақсатта тиым салынады:
 - 2.1 ЖШС-ның барлық үй-жайларында және оған іргелес аумақта темекі шегуге;
 - 2.2. Ақаулы электр құрылғыларын, зақымдалған розеткаларды пайдалану;
 - 2.3. Жанбайтын материалдан жасалған тұғырсыз электр қыздыру аспаптарын пайдалану;
 - 2.4. Стандартты емес (үйде жасалған) электр жылыту құрылғыларын қолдану;
 - 2.5. Желіге қосылған электр жылыту аспаптарын қараусыз қалдыру;
 - 2.6. Тез тұтанатын және ыстық сұйықтықтарды (бояулар, лактар, еріткіштер және т. б.) сақтауға
3. Өрт сөндіру бекетінің үй-жайында іс-қимыл тәртібі туралы нұсқаулықтың болуын қамтамасыз ету өрт және қондырғылардың

Балабақшадағы қауіпсіздік ережелері

Балабақшадағы балалардың қауіпсіздігі барлық тараптардың осы мәселеге кешенді көзқарасына байланысты. Қауіптің дамуына жол бермеу үшін балабақша тәрбиешілері, олардың тікелей жетекшісі және, әрине, ата - аналар қатысуы керек.

Әрбір сүйіспеншілікке толы ата - ана үшін олардың баласы өмірдегі ең жақсы нәрсе. Балалар әрдайым мойынсұнбайды, әсіресе кішкентай кездерде. Сондықтан баланың баласы балабақшаға әкелінген кезде, баланың жарақаттануына жол бермеу үшін өте маңызды.

Балаларды қорғау үшін балалар бақшасындағы балалардың қауіпсіздігі үшін жауапты негізгі ережелер әзірленді. Мұнда әрбір бала үшін күннің өзінде тікелей жанында тұрған адам жауапты.

Балабақшадағы қауіпсіздік

Оқытушылар үшін еңбекті қорғаудың негізгі ережелері бар. Бұл ұстаным 18 жастағы адамдарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Адам жұмысқа шыққанда медициналық тексеруден өтуі және денсаулық кітапшасын ұсыну керек.

Жұмысқа тіркелгеннен кейін дереу көшбасшы кіріспе брифинг өткізеді. Оқытушы жұмыс істеудің негізгі ережелерін біліп, оларды мінсіз сақтай білуі керек. Ол баланың қауіпсіздігі оның іс - әрекеттеріне байланысты екенін түсінуі керек.

Балабақшада тәрбиеші балалардың тұрған жерлерін қараусыз қалдыруға құқылы емес.

Таңертең жұмысқа келгенде, тәрбиеші топтағы барлық үй - жайларды ақаулықтардың болуы үшін тексереді. Олар анықталған кезде, АПП - ға немесе басшыға хабарлаңыз.

Жұмыс күні ішінде балалармен жұмыс істеу нұсқаулары

Оқытушы сабақтардың қауіпсіз өткізілуін қамтамасыз етуге, қажет болған жағдайда оқу процесінің жақсы жағдайына қол жеткізу үшін сабақ кестесіне өзгерістер енгізуге міндетті.

Баланың өмірге бейімделуіне үлкен мән беріледі, тәрбиеші балабақшадағы қауіпсіздік бұрышы ойнайды. Оның міндеті - адамдардың мінез - құлқын көрсету.

Бұрыштар әртүрлі. Кейбіреулер қиялын, шығармашылық қабілетін дамытуға, басқаларға - жол ережелерін үйренуге, түстер мен геометриялық

фигураларды еске алуға бағытталған. Ойынның осындай түрлерінің арқасында балалар тез дамып, жан - жақты қарым - қатынаста болады. Оқытушы сабақ жүргізуге міндетті, онда бала жол қозғалысы қауіпсіздігін зерттейді. Балабақшада балалардың күнделікті өмірде, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар жағдайында қарапайым қауіпсіздік ережелерін үйрету қажет.

Көшеде мінез

Жаяу жүру барысында тәрбиеші балалармен байланысы жоқ мазасыз әңгімелермен айналыспауы керек. Ол әр баланы қадағалап, әрбір адаммен танысып, оның тұрған жерін бақылап отыруы керек. Баланы көшеде, тіпті балалар үнемі ойнайтын ойын алаңында қалдыруға қатаң тыйым салынады. Егер топта кем дегенде бір адам қалса, онда тәрбиеші кіші кинологты жалпы серуендеу кезінде оны қарау үшін қалдыруы керек.

Топтағы сақтық шаралары

Тәрбие жұмысына қатысы жоқ топқа және оның жұмыс орнына жатпайтын адамдарға қатыстылығына қатаң тыйым салынады.

Мұғалімнің орны, оның үстелі әрдайым тәртіппен сақталуы керек. Көрінбеген өткір заттарды (инелер, қайшылар, қылшықтарды, шпилькалар, қағазға арналған пышақтар және т. б.) ұстамаңыз. Жұмыста қайшыны борсық ұштармен ғана пайдалану керек. Сондай - ақ, киімдеріңізді түйреуіштер мен инелермен байланыстыруға қатаң тыйым салынады. Қалтада күрт және ұрып - соғатын заттар болмағанына назар аудару қажет. Аяқ киімді тек төменгі пятаққа ғана киюге болады.

Оқытушыға баланы бөтен және туған - туыстарына 16 ж бері беруге тыйым салынады. Сонымен қатар, баланың мас күйінде ата - аналарына да қатысты.

Балабақшаның сыртына серуендеу

Экскурсияға кету кезінде тәрбиеші көшелерден автокөліктердің жақынданған қозғалысына жол бермеуі керек. Қазіргі уақытта тәрбиеші кіші мектеп мұғалімін немесе басқа көмекшімен бірге болуы керек.

Жол ережесін қатаң сақтау керек. Әрбір тәрбиеші жолдағы балалар жарақатын болдырмау үшін сабақ жүргізуі керек.

Олар әңгімелер, сызбалар, тренингтер, ойын - сауық ойыны, театрландырылған қойылымдар, автокөліктер мен басқа да көптеген ойындар арқылы ойын түрінде өткізіледі. Балабақшадағы және оның аумағынан тыс жерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету балалардың көшедегі мінез - құлық ережелері туралы тақырыптарды зерттеуді қамтиды. Жол - көлік оқиғасының себептері туралы, көшелерді көшіру кезіндегі мінез - құлық ережелері (жаяу

жүргіншілердің міндеттері), көліктегі көлік қозғалысы туралы тақырыптар ұсынылады. Жол жарықтары мен жол белгілері зерттелуде. Жаяу серуендеуде баланың беймәлім жидектерді немесе саңырауқұлақтарды (жазда) жейтінін қамтамасыз ету маңызды.

Температура мен гигиена ережелері

Тәрбиешінің міндеті - температура режимін бақылау. Ыстық ауа - райында баланың қалпақшасы бар екеніне көз жеткізіңіз, ал қыста су өткізбейтін аяқ киім кию керек. Тәрбиеші ауаның ауа райы жағдайына сыртқы киімді таңдау әдісімен аурудың дамуына жол бермеуге міндетті.

Гигиенаның негізгі ережелерін сақтау маңызды. Әрбір оқушыға жеке тіс щеткасы, тарақ пен сүлгі болуы керек.

Бөлмеде, әсіресе балаларға қатысты дәрі - дәрмектерді сақтай алмайсыз. Алғашқы көмек жинағы баланың қолы жетпейтін жерде болуы керек. Зеленок, йод, пероксид, бинт, мақта, гипстен жабысып тұру керек.

Балабақшаға медициналық көмек

Баланың қауіпсіздігін сақтау үшін балабақшада білікті медицина қызметкері жұмыс істейтін питомник бар.

Оның міндетіне суықтың алдын - алу және әртүрлі генезис инфекцияларының алдын алу жөніндегі іс - шаралар кіреді. Медбике күні бойы балабақшада болуы керек.

Суықтың алдын алу үшін кейбір желдету режимдерін бақылау өте маңызды, бірақ жобалардан аулақ болу маңызды. Бөлмеде балалар үйірмеде болған кезде ауысады.

Ойын мен жатын бөлмелері жеткілікті жеңіл болуы керек, ауа температурасы және ылғалдылық рұқсат етілген стандарттардан аспауы керек. Медбике мен балабақшаның бастығы асудың және балабақшаның санитарлық жағдайын бақылауға міндетті.

Көптеген ірі бақтарда медбикелердің диеталық нормасы бар. Сатып алынған өнімдерді жарамдылық мерзіміне тексеру керек, яғни ең алдымен балабақшадағы балалар қауіпсіздігіне қызығушылық таныту керек. Медбике өнімдердің калориялы мазмұнын есептеп, түрлі жастағы балалар үшін әрбір күн үшін мәзір жасай алады.

Кейде балаға шұғыл медициналық көмек қажет болған жағдайлар болуы мүмкін. Бұл жағдайда жедел жәрдемге келгенге дейінгі медициналық көмек медициналық қызметкер, ал егер ол жоқ болса - тәрбиеші.

Жұмыс күнінің соңында балалармен жұмыс істеу нұсқаулары

Оқу күнінің соңында мұғалім таңертең немесе түнгі ауысымда мұғалімнің

жұмысына арналған барлық материалдарды ұсынады. Егер бөлмеден шыққаннан кейін ешкім қалмаса, топты тексеруге қамқоршы жауапты. Барлық электр аспаптарын өшіріп, бөлмені желдетіп, барлық терезелер мен терезелерді жабу керек. Ата - аналар соңғы баланы қабылдағаннан кейін мұғалім келесі күні сабаққа дайындалуы керек. Алдын ала ойластыру маңызды.

Төтенше жағдайлар кезінде балабақшадағы қауіпсіздік ережелері

Төтенше жағдай кезінде сіз дүрбелең алмайсыз. Әрбір тәрбиеші осы немесе басқа жағдайда іс - әрекеттер туралы нақты нұсқауларға ие. Бұл апат, өрт, табиғи апат болуы мүмкін.

Әрқайсысының бастапқы міндеті - өз топтарының балаларын құтқару, содан кейін АГҚО - ның бастық немесе басшы орынбасарының қорытындылары туралы есеп беру. Барлық нұсқауларды нақты орындау өте маңызды. Әрбір тәрбиеші баланың өмірі мен денсаулығы үшін үлкен жауапкершілікті сезінуі керек.

Қауіпсіздік пен денсаулықты сақтау ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік тек тәртіптік санкцияларға ғана емес, сонымен қатар әкімшілік айыппұлдар мен қылмыстық жазаларға да қолданылады.

Балабақшадағы өрт қауіпсіздігі назар аударуды қажет ететін басты тақырыптардың бірі болып табылады. Балалардың өмірін мүмкіндігінше көп қорғау үшін, осы мекеменің барлық қызметкерлері өрт сөндіру бригадасына келіп, қажет болған жағдайда өрт сөндіру жаттығулары мен өртті сөндіру әдістерінен өтуі керек. Оларды алты айда бір рет тапсырады.

Табиғи апаттардың алдын алудың негізгі қағидалары

Өрттің пайда болуын болдырмау үшін газ және электр аспаптарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындаңыз және кешкі жылыту жүйелері, тұрмыстық техника (тоңазытқышты қоспағанда) қалдырмаңыз.

Балалар, электрлі қазандықтар мен шайбалар орналасқан топтарда пайдаланбаңыз, сондай - ақ тұрмыстық емес үй - жайларда қоқыс сақтауға арналған дүкендерді сақтаңыз немесе тұтанатын металдар мен құрылыс материалдарын сақтаңыз.

Жабық бөлмелерде отшашуды және шам шамдарды, Bengal шамдарын ұйымдастыру мүмкін емес. Бөлмедегі шамдарды толығымен өшіру және балаларға мақта мен дәкеден жасалған тәтті көйлектерге кию ұсынылмайды.

Балабақшаның маңындағы аумақты бақылау өте маңызды. Қоқыс гимараттың сыртында арнайы аумаққа уақытында жеткізілуі тиіс. Шатыр үй - жайлары жабық болуы керек және олардың кілттері оңай қол жетімді жерде қалдырылуы тиіс (әрине балаларға арналған емес).

Өрт болған жағдайда не істеу керек?

От алау кезінде балабақшалар мен балалардың қауіпсіздігі үй - жайда өрт қауіпсіздігі ережелерінің бар - жоғына тәуелді болады объективті.

Ең алдымен, эвакуацияның кіріс және шығыс материалдарын тексеру қажет. Олар қажет емес заттарды немесе аппаратурамен қоршалмауы керек.

Есіктерді ішкі жағынан кішкене, оңай ашылатын болтпен жабу маңызды.

Есікке көзқарас тегін болуы керек.

Балаларды эвакуациялау балабақшаның жақын ғимаратында жүргізіледі. Ең бастысы - балаларды балабақшаның жоғарғы қабаттарынан алу. Біріншісі ең кішкентай эвакуация.

Балалар дымқыл сүлгімен немесе көрпемен жабылуы керек, терезелерді түтінді ортада ашады. Егер бөлмеде өрт енсе, терезелерді ашу мүмкін емес, өйткені жобаның аркасында пайдалы от пайда болуы мүмкін.

Жанып тұрған бөлмеден жылдам шығу үшін барлық жерде төрт рет тұрып, шығыңқы жерге барып, мұрын мен ауызды дымқыл шүберекпен жабыңыз. Егер баланың киімі өрт кезінде өртеніп кетсе, оны оттегі енуін тоқтату үшін ылғал шүберекпен орап, денеге басу керек. Киімді өшіру үшін өрт сөндіргішті ешқашан пайдаланбаңыз. Осыған байланысты қосымша химиялық күйіктер пайда болуы мүмкін.

Жанып тұрған бөлмедегі балаларды іздестіру балабақшаның барлық үй - жайлары тексерілген жағдайда ғана тоқтатылады.

Форма № 1

ИИН/БИН

БИН

710625300026

Заказчик: ТОО «сли сад «Балакай-Алакай» по адресу поселок Бакхоньс по ул. Ы. Алтысарина № 14 Жетысайского района Туркестанской области Р.К. АО «народный Банк» БНК HSBKQZKX KZ Гос код 17 БИН 150340004607

Исполнитель: ИП «Ер НУР и К» ИИН: 710625300026, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Жетысай ул. Сугира №4

Договор (контракт) согласно договора № 01 2024 г.

Номер документа	Дата составления
50	2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказанная услуга)	Сведения об отчетах о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	установка системы противопожарной сигнализации и техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации ТОО «сли сад «Балакай-Алакай» по адресу сельский округ Жылы Су поселок Бакхоньс по ул. Ы. Алтысарина № 14 Жетысайского района Туркестанской области Р.К.			объем	1	1 000	
Итого:					1	1 000	

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор
Обязанность



ИП «Ер НУР и К»
Дискрипционная подпись

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
Обязанность / Подпись / Дискрипционная подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ТОО «сли сад «Балахан-Алахан» по адресу поселок Бакхоньс по ул. Ы. Алтысарина № 14
Жетысайского района Туркестанской области Р.К. АО «народный Банк» Бик HSBKКZKX KZ Гос код
17 БИН 150340004607

ИНН/БИН

БИН

Исполнитель: ИП "Ер НУР и К" ИНН: 710625300026, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Жетысай ул. Сугира
№4

710625300026

Договор (контракт) согласно договора № от 2024 г.

Номер документа	Дата составления
50	2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданиями, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц (при их наличии))	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	установка системы противопожарной сигнализации и техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации ТОО «сли сад «Балахан-Алахан» по адресу сельский округ Жылы-Су поселок Бакхоньс по ул. Ы. Алтысарина № 14 Жетысайского района Туркестанской области Р.К.			объем	1	1,00	
Итого					1	х	

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____

Сдел (Исполнитель)

Директор _____
должность: _____
расшифровка подписи: _____



Принял (Заказчик)


_____ /
должность

_____ /
подпись

_____ /
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.



ӨРТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА НЕМЕСЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ


Бекітемін
ЖШС "_____ " бөбекжай-балабақшасы

Меңгерушісі: _____

« ____ » « _____ » 202 ____

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ ЧС

1 этаж



Шарты белгілер/Условные обозначение	
Эвакуация жолы Путь эвакуации	Өрт қорттары Пожарный кран
Төтенше шығу Эвакуационный выход	Дабыл тетігі Кнопка тревоги
Сіз мына жердесіз Вы находитесь здесь	Өрт сөндіргіш Огнетушитель
Электр қалқан Электроцит	Телефон

- Өрт кезіндегі іс-әрекеттер/Действия при пожаре**
- 1. 101 номеріне хабарлаңыз/Сообщите по телефону 101:**
 - Өрт туындаған жерді/ Адрес объекта
 - Зардап шеккендер туралы/ Что случилось
 - Өзіңізді аты-жөніңізді/ Свою фамилию
 - 2. Адамдарды көшіру/ Эвакуировать людей**
 - Қозғалыс бағытындағы белгілер бойынша бағдарлай біл/ Ориентировать по знакам направления
 - Зардап шеккендерге көмектесу/ Оказать помощь пострадавшим
 - 3. Мүмкіндігі болса, ертті сөндіру үшін қадамдар жасаңыз/ При возможности принять меры по тушению пожара**
 - Өртке қарсы қорғаныс құралдарын пайдалану/ Применить средства противопожарной защиты
 - Қажет болған жағдайда үй-жайдытоқтан ажырату/ При необходимости обесточить помещение

**Өрт кезінде
При пожаре звонить
101, 112 -ге
Қоңырау соғыңыз**

